

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657
о назначении административного наказания

“15” декабря 2011 г.

г.о. Самара

Я, исполняющий обязанности заместителя начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы – исполняющий обязанности заместителя главного государственного инспектора г.о. Самара
(должность, звание, инспекторский статус, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

по пожарному надзору Орлов Александр Михайлович

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 655 от “05” декабря 2011г., № 656 от “05” декабря 2011г., № 657 от “05” декабря 2011г. и материалы административного дела в отношении юридического лица:

1. **Полное название юридического лица:** Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Технический» городского округа Самара
2. **Юридический адрес, тел. (факс):** 443084, г. Самара, ул. Воронежская, 232.
3. **Номер регистрационного свидетельства:** 1026300970134
4. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары
5. **Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета:** р/с 40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара
6. **Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** Бочков Игорь Александрович
7. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** приказ № 113-к управления образования Администрации города Самары от 03.12.2001г.
8. **Документ, подтверждающий личность законного представителя юридического лица:** паспорт гражданина РФ 36 09 029038 отделом УФМС России по Самарской области в Промышленном районе г. Самары 06.03.2009г.
9. **Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда** не привлекалось
Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела: Бочкова И.А.

УСТАНОВИЛ:

29 ноября 2011 года в 14 часов 00 минут в помещениях Муниципального общеобразовательного учреждения лицей «Технический» городского округа Самара, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Рабочая, 19; ул. Воронежская, 232, нарушило требования пожарной безопасности:

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003г. Регистрационный № 4838, утверждены приказом МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003г. и введены в действие 30.06.03 г.); СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97г. № 18-7); СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (приняты и введены в действие с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115).

а именно:

Самара, ул. Рабочая, 19.

- Отсутствует ограждение кровли, высотой не менее 0,6 метра по периметру здания, в части обращенной на ул. Рабочая. (нарушение: ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.7.15, СНиП 2.01.02-85* п.3.11).
- Вход в цокольный этаж не изолирован от общей части здания, и не предусмотрено устройство тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. (нарушение: ППБ 01-03 п. 3, 40. СНиП 21-01-97* п.7.23*).
- Из помещений цокольного этажа отсутствуют не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу, обособленных от общих лестничных клеток ведущие в помещения 1-го этажа. (нарушение: ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п. 6.12*, 6.9*, 6.19).
- В местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных преград отсутствуют противопожарные клапана. (нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНиП 41-01-2003 п. 7.11.1, п.7.11.8, таблица № 2).

Самара, ул. Воронежская, 232.

- Выполнены непроектные помещения из горючего материала (в коридоре 2-го этажа деревянными досками выгорожен кабинет № 29), (нарушение: ППБ 01-03, п. 40).
- Мусор в подвальном помещении. (нарушение: ППБ 01-03, п. 40)
- Не установлен противопожарный люк 2 типа (выход на кровлю) через лестничные клетки. (нарушение: ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97 п. 8.4).

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003г. Регистрационный № 4838, утверждены приказом МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003г. и введены в действие 30.06.03 г.).